

Gjerdrum kommune
Tekniske tjenester
Postboks 10
2024 GJERDRUM

Att: Veronica Koster

Dato: 21.09.2020
Prøve ID: 2020-1854
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 16.09.20

Analyseperiode: 16.09.20 - 21.09.20

2020-1854-1

DR) Nettvann

Tatt ut: 16.09.20

Sted: **Gjerdrum Barnehage**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	2	/ml	100		NS-ISO 6222	1 - 3
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1/A1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1/A1	0 - 1
Int. enterokokker	<1	/100ml		0	ISO 7899-2	0 - 1
pH	7.6	pH	9,5		ISO 10523	±0,2
*) pH avlest ved temp.	23.2	°C				
Turbiditet	0.14	FNU			ISO 7027-1:2016	±0,1
Konduktivitet	7.6	mS/m	250		NS ISO 7888	±0.4
Fargetall	<2	mg Pt/l			ISO 7887	±2
Aluminium	17	µg Al/l	200		NS-EN 11885	±3
*) Vurdering av lukt	Normal				LAB-3009	
*) Vurdering av smak	Normal				LAB-3010	

2020-1854-2

DR) Nettvann

Tatt ut: 16.09.20

Sted: **Snatet**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	8	/ml	100		NS-ISO 6222	5 - 14
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1/A1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1/A1	0 - 1
Int. enterokokker	<1	/100ml		0	ISO 7899-2	0 - 1
pH	7.5	pH	9,5		ISO 10523	±0,2
*) pH avlest ved temp.	23.3	°C				
Turbiditet	0.15	FNU			ISO 7027-1:2016	±0,1
Konduktivitet	7.7	mS/m	250		NS ISO 7888	±0.4
Fargetall	<2	mg Pt/l			ISO 7887	±2
Aluminium	15	µg Al/l	200		NS-EN 11885	±3
*) Vurdering av lukt	Normal				LAB-3009	
*) Vurdering av smak	Normal				LAB-3010	

2020-1854-3

DR) Nettvann

Tatt ut: 16.09.20

Sted: **Høydebasseng**

Parameter	Resultat	Enhet	Tiltaksgrense	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall - v/22°C,3d	3	/ml	100		NS-ISO 6222	2 - 5
Koliforme bakterier	<1	/100ml	0		ISO 9308-1/A1	0 - 1
Escherichia coli	<1	/100ml		0	ISO 9308-1/A1	0 - 1
Int. enterokokker	<1	/100ml		0	ISO 7899-2	0 - 1
pH	7.6	pH	9,5		ISO 10523	±0,2
*) pH avlest ved temp.	23.1	°C				
Turbiditet	0.15	FNU			ISO 7027-1:2016	±0,1
Konduktivitet	7.6	mS/m	250		NS ISO 7888	±0.4
Fargetall	<2	mg Pt/l			ISO 7887	±2
Aluminium	15	µg Al/l	200		NS-EN 11885	±3
*) Vurdering av lukt	Normal				LAB-3009	
*) Vurdering av smak	Normal				LAB-3010	

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen

Merethe Dalsegg
Analytiker

Kopi til

Ole Johan Ask (E-post)

Postmottak (E-post)

Ingrid Sjølander (E-post)

Mapgraph (E-post)

Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2, som tilsvare et konfidensintervall på 95%.

Før ytterligere informasjon, ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter.

Resultatene gjelder prøven slik den er mottatt laboratoriet. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Side 2 av 2